



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ondpz@sampo.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 142-5

г. Петрозаводск

(место составления акта)

15 часов 00 минут

(время,

«06» сентября 2018 г.

дата составления акта)

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 10 августа 2018 года № 142-5

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка помещений учреждения дополнительного профессионального образования по

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов» (ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»), юридический адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33; ИНН 1001008131;

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с

указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 17 ” августа 20 18 г. с 14 час. 50 мин. до 16 час. 50 мин. Продолжительность 2 часа
“ 06 ” сентября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («3» часа «00» минут)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Клочкова Лариса Анатольевна директор ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «50» минут «17» августа 20 18 г.


(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Критенко Михаил Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Клочкова Лариса Анатольевна директор ГАОУ ДПО РК «Центр обучения», Дрибенцов Сергей Константинович начальник хозяйственного отдела ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 33.
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не	Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и	

	превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.	пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ).	
	Нарушены требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
1.	Система пожарной сигнализации в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 4.2 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».	ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»
	Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности.		

2.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток здания непосредственно наружу, при нахождении на третьем этаже здания более 50 чел. менее 1,2 м (фактическая ширина составляет до 0,9 м.)	«Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.», п. 8.1.12., Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»
3.	Лестничная клетка на первом этаже (помещение № 46 на поэтажном плане) в правом крыле здания относительно центрального входа не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	«Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.», п. 4.2.7., Свод Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»
Нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации			
4.	В лестничной клетке левого крыла здания относительно центрального входа у эвакуационного выхода непосредственно наружу допускается размещение мебели.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36. б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»
5.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: дальномер лазерный

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Предписание № 142-5/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.09.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия Критенко Михаил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 06 ” сентября 20 18 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Клочкова Лариса Анатольевна директор ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” сентября 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)