

Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования Республики Карелия
«Центр обучения и мониторинга
трудовых ресурсов»
(ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»)
Александра Невского пр., д.33,
г.Петрозаводск, Республика Карелия, 185003
т. (8142) 575383 т/ф (8142) 571991
E-mail: ucentr@sampo.ru
WEB-сайт: <http://ucentr.karelia.ru/>
ОКПО 49029802 ОГРН 1031000015640
ИНН/КПП 1001008131/100101001
от 10.12.2018 № 122
На № _____ от _____

Начальнику отделения ОНДиПР
г.Петрозаводска УНДиПР ГУ
МЧС России по Республике
Карелия
Савину А.Ю.

ОТВЕТ

на представление № 193 от 16.11.2018 об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного нарушения

По результатам рассмотрения Представления № 193 от 16.11.2018 составлен план
устранения выявленных нарушений

№ пп	Нарушение	Перечень мероприятий по устранению нарушений и срок их выполнения
1.	Система пожарной сигнализации в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф4.2 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Обращение в подразделения пожарной охраны с заявлением о подключении на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в период с 15.01.2019 по 25.01.2019.
2.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток здания непосредственно наружу, при нахождении на III этаже здания более 50 человек менее 1,2 м. (фактическая ширина составляет 0,9 м.)	Заключение договора с ООО «Аудит-Профессионал» на проведение оценки пожарного риска (определение уровня обеспечения пожарной безопасности) в срок до 10.02.2019.
3.	Лестничная клетка на первом этаже (помещение № 46 на поэтажном плане) в правом крыле здания относительно центрального входа не имеет двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Составление сметы, выбор организации-исполнителя в соответствии с Положением о закупках ГАОУ ДПО РК "Центр обучения" в срок до 01.08.2019.

Вход. № 1979
10 12 2018 г.

4.	В лестничной клетке левого крыла здания относительно центрального входа у эвакуационного выхода непосредственно наружу допускается размещение мебели	Замечание устранено. Владельцу указанных площадей направлено письменное уведомление о недопустимости нарушений правил противопожарного режима
5.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Обслуживающая организация ООО «Пожарно-технический центр» в срок до 15.01.2019 предоставит исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Директор



Л.А.Клочкова